

АКТ 106

**о подготовке систем централизованного отопления жилого дома
к отопительному периоду 2023/2024 гг.
МБОУ «ШКОЛА № 7 Г. ДОНЕЦКА»**

(наименование объекта)

83003, г Донецк, Калининский район, ул. Осипенко, 18

(адрес объекта)

« » 2022 г.

г Донецк

№	Перечень работ	Объём работ (при необходимости)	Выполнено	Оценка технического состояния
1	Гидропневматическая промывка системы отопления	до полного сброса воды	выполнено	удовлетв.
2	Гидравлическое испытание системы отопления (при необходимости)	6 кгс/см ²	выполнено	удовлетв.
3	Ревизия, профремонт грязевиков	сброс 2 мс	выполнено	удовлетв.
4	Ревизия, профремонт запорной арматуры	-	-	удовлетв.
5	Ревизия и профремонт элеваторных узлов	сброс 2 мс	выполнено	удовлетв.
6	Ремонт тепловой изоляции	-	-	удовлетв.
7	Замена труб центрального отопления	10 м.п.	выполнено	удовлетв.
8	Замена запорной арматуры	2 мс	выполнено	удовлетв.

Результаты осмотра и опломбировки сужающих и дросселирующих устройств/


	ТВ № 1	ТВ № 2	ТВ № 3	ТВ № 4	ТВ № 5	ТВ № 6
Ди (мм)/ Дш	установлены гидроавтост.					
№ пломбы						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Объект к отопительному периоду (готов/не готов)

(готов с указанными недостатками)

Данный акт является неотъемлемой частью паспорта готовности жилого дома к отопительному периоду ____ / ____ г

Начальник участка Малыхина Е.В.
Ф.И.О.



11.07.22
дата

Мастер участка [Signature]
Ф.И.О.

[Signature]
подпись
11.07.23
дата

Представитель общественности (домового комитета) Костенко МИ
Ф.И.О.

[Signature]
подпись
11.07.23
дата

Представитель теплоснабжающей организации (мастер котельной или начальник теплового района, или начальник теплового участка) _____
Ф.И.О.

подпись

дата