



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Донецка
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, пр. Дзержинского, 70, тел. +7 (856) 295-91-07
e-mail: gpn_don_kal@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 25

дата и время начала проведения профилактического визита:

«09» августа 2023 г. 11 ч. 15 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«09» августа 2023 г. 12 ч. 30 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Донецк, Калининский район, ул. Осипенко, 18, бул. Шевченко, 66 а

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБОУ «Школа № 7 города Донецка»

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: начальником отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике майором внутренней службы Тильным Алексеем Викторовичем, дознавателем отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитаном внутренней службы Писанным Александром Валерьевичем, инспектором отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Поповым Денисом Вадимовичем, инспектором отделения НД и ПР Калининского района г. Донецка ОНД и ПР городского округа Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Макаренко Сергеем Алексеевичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБОУ «Школа № 7 города Донецка», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

Объекты МБОУ «Школа № 7 города Донецка» отнесены к следующим категориям риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание и помещения школы – высокий риск (1 раз в 2 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов

федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Здания и помещения не оборудованы системами пожарной сигнализации	Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 №1464 (далее – Постановление от 01.09.2021 № 1464) прил. № 1 п. 11 СП 486.1311500.2020 табл. 1 п. 11
2.	Объект не обеспечен техническими средствами оповещения о пожаре в соответствии с требованиями строительных норм	СП 3.13130.2009 табл. 2 п. 1
3.	Огнетушители не установлены путём навешивания на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии от двери, достаточном для их полного открывания или в пожарные шкафы рядом с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ) п. 409

	щиты	
4.	Дежурный обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР в РФ п. 6
5.	Отсутствует (не ведётся) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 17.1
6.	Руководителем не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации	ППР в РФ п. 3
7.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности	ППР в РФ п. 3
8.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	ППР в РФ п. 3
9.	Руководителем организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, не определён порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР в РФ п. 43
10.	Не обеспечены лестничные клетки, коридоры, проходы и другие пути эвакуации эвакуационным освещением	ППР в РФ п. 23
11.	Не выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с составлением акта	ППР в РФ п. 13
12.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных устройств для самозакрывания противопожарных дверей	ППР в РФ п. 14
13.	Допускается хранение горючих материалов в подвальном помещении	ППР в РФ пп. «б» п. 16
14.	Руководитель объекта защиты не обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц	ППР в РФ п. 17, пп. «а»

15.	Допускается использование розеток с видимыми повреждениями (кабинет истории, медицинский кабинет)	ППР в РФ п. 35, пп. «а»
16.	Для помещения мастерской не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	СП 251.1325800.2016 п. 7.3.18
17.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, руководитель организации не обеспечил проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей и других лиц, находящихся в здании.	п. 9 ППР в РФ;
18.	Допускается устройство хранения под лестничными маршами вещи, мебель, оборудование и другие горючих материалы	ППР в РФ п. 16, пп. «к»
19.	Допускается изменение направления открывания дверей (решётка запасного выхода из столовой)	ППР в РФ п. 27 пп. «д»
20.	Руководитель организации не обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, планшета сцены, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.	ППР в РФ п. 95
21.	На объекте защиты установлены глухие решетки на окна цокольного	ППР в РФ п. 16, пп. «г»
22.	Допускается хранение на чердаке мебели, оборудования и других предметов	ППР в РФ п. 16, пп. «а»
23.	На объекте защиты ограничивается доступ к пожарным кранам (дверцы навесных шкафов прибиты)	ППР в РФ п. 16, пп. «е»
24.	Эвакуационные выходы не обеспечены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зелёном фоне, подключёнными к источнику питания аварийного освещения	ППР в РФ п. 23 СП 3.13130.2009 п.п.5.1-5.5
25.	Руководитель не организывает не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний	ППР в РФ п. 17, пп. «б»

ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
---	--

Подпись лица(лиц), проводившего(их) профилактический визит:

Инспектор ОНД и ПР Калининского района
г. Дзержинск ОНД и ПР г. Дзержинск ЧАД и ПР
19 МЧС России по ДНР Полюс Д. В.
Местоимент Внутренней службы
 (должность, фамилия, инициалы, звание
 должностного лица органа
 государственного пожарного надзора)


 (подпись)

«09» августа 2023 г.

Против проведения профилактического визита не возражал (а), экземпляр листа профилактической беседы получил(а):

Директор МБОУ "Школа
№ 71 г. Дзержинск"
М.С. Курганская
 (должность, фамилия, инициалы
 контролируемого лица (представителя))


 (подпись)

«09» августа 2023 г.